


## TEXI-PULSE

### DIFFUSION À MOYENNE VITESSE PAR BANDES DIFFUSANTES

La gaine textile TEXI-PULSE a été conçue pour la diffusion d'air à moyenne vitesse ( $4 < V < 10$  m/s). Cette diffusion est assurée au travers de fentes diffusantes dimensionnées pour votre projet par notre bureau d'études aérouliques. Cette technique, basée sur l'induction et l'effet coanda, offre une répartition uniforme de l'air neuf dans le local.



### APPLICATIONS

#### Froid dans l'industrie agro-alimentaire :

- Salles d'égouttage et d'affinage de fromages,
- Zones de process et d'emballage pour les filières viande, volaille, poisson, fruits de mer
- Locaux de stockage.

#### Climatisation de locaux industriels de moyenne hauteur (H < 5 m) :

- Automobile, mécanique, aéronautique...
- Électronique,
- Traitement de surface.

#### Chauffage de locaux industriels de grands volumes et de faible hauteur (H < 4 m) :

- Ateliers,
- Bâtiments de stockage.

### AVANTAGES

- Diffusion homogène, portées d'air maîtrisées. Convient pour les besoins en chauffage ou rafraîchissement de grands volumes de faible hauteur (H < 4 m).
- En particulier dès que l'on souhaite de grandes portées (x > 7 m) avec des débits élevés par mètre linéaire (>500 m<sup>3</sup>/h/ml)

### LIMITES D'UTILISATION

Difficulté pour obtenir un bon confort en mode réversible en particulier pour les locaux de grande hauteur (H > 5 m), où les  $\Delta T$  sont élevés en froid comme en chaud.

Efficacité moyenne pour les locaux de très grande hauteur (H > 8 m) surtout si les besoins en chauffage sont élevés ( $\Delta T > 10^\circ\text{C}$  ou Puissance chaud > 120 W /m<sup>2</sup>).

### BANDES DIFFUSANTES OU FENTES

Tissu grillagé en polyester haute ténacité et enduction PVC . Ce tissu est alimentaire, lavable et sa résistance mécanique est excellente

### TISSUS POSSIBLES

Tous les tissus étanches ou peu perméables (porosité  $< 100 \text{ m}^3/\text{h}/\text{m}^2$  à 120 Pa) laissant la prédominance de la diffusion de l'air au niveau des bandes diffusantes cousues le long de la gaine. La plupart des tissus polyester peu perméables ainsi que les tissus techniques en PVC souples et étanches peuvent être utilisés.


Référence F2A	Nature du tissu	Poids g/m <sup>2</sup>	Couleur standard	Perméabilité sous 120 Pa	Particularités
PM1/E - 80	Polyester classé au feu M1 (disponible en non classé)	80	Blanc*	17	Lavable en machine selon nos recommandations
PM1/E - 160	Polyester classé au feu M1 (disponible en non classé)	160	Blanc**	20	Lavable en machine selon nos recommandations
PM1/E - 340	Polyester classé au feu M1	340	Blanc	50	Lavable en machine selon nos recommandations
PM1/E - AS	Polyester classé au feu M1 antistatique	130	Blanc	97	Antistatique
PM1/E - AB	Polyester classé au feu M1 antibactérien	102	Blanc	36	Antibactérien
PVC - M1	Trame polyester enduction PVC double face classé au feu M1 (disponible en non classé)	450	Blanc	0	Lavable au jet haute pression

Blanc	Noir	Orange proche RAL 2001
Jaune proche RAL 1023	Bleu proche RAL 5005	Rouge proche RAL 3020
Vert proche RAL 6032	Bleu proche RAL 5012	Gris proche RAL 7040

\*Couleurs standards Polyester 80g

	Blanc	
Jaune proche RAL 1023	Bleu proche RAL 5005	Rouge proche RAL 3020
Vert proche RAL 6032	Bleu proche RAL 5012	Gris proche RAL 7040

\*\*Couleurs standards PM1 160g




\* Portées latérales en mode isotherme avec 2 fentes à 9h15


## ABAQUES DE SÉLECTION POUR UNE GAINÉ CIRCULAIRE

Abaque A et B : Calcul du diamètre en fonction du débit à l'entrée de la gaine

### Abaque A



### Abaque B




Les informations données dans cette fiche technique ne sauraient être considérées comme contractuelles. F2A se réserve le droit de modifier sans préavis les données portées dans ce document, dans le cadre de l'évolution de ses produits.


### ABAQUES DE SELECTION POUR UNE 1/2 GAINÉ CIRCULAIRE

Abaque C et D : Calcul du diamètre en fonction du débit à l'entrée de la gainé

#### Abaque C




#### Abaque D



Les informations données dans cette fiche technique ne sauraient être considérées comme contractuelles. F2A se réserve le droit de modifier sans préavis les données portées dans ce document, dans le cadre de l'évolution de ses produits.

## EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT DE GAINES TEXTILES HAUTE INDUCTION TEXI-JET :

Conditionnement d'ambiance d'un entrepôt de bouteilles de champagne



Dimensions du local : 28 m x 23 m x 6,3 m  
 $\Delta T_{\text{froid}} = -5^{\circ}\text{C}$  ( $T_{\text{ambiante}} = T_{\text{soufflage}} + 5^{\circ}\text{C}$ )  
 Débit total : 22 500 m<sup>3</sup>/h  
 Pression statique du ventilateur : 70 Pa

- On répartit le débit au travers de 3 gaines installées en parallèle :

Débit par gaine : 7 500 m<sup>3</sup>/h

Longueur de chaque gaine : 18 m

Diamètre de chaque gaine circulaire : 630 mm (suivant l'abaque A page 5.2.4, = 6,7 m/s - valeur convenable)

- 2 fentes de 20 mm à  $-15^{\circ}$  par rapport à l'axe horizontal pour un débit total au ml de 417 m<sup>3</sup>/h/ml (208,5 m<sup>3</sup>/h/ml par fente)
- Vitesse de diffusion à la fente  $V_s = 4,5$  m/s

### CALCUL DE LA PRESSION DISPONIBLE

La pression totale disponible du ventilateur  $P_t$  est donnée par la formule :

$$P_t = P_{\text{stat}} + P_{\text{dyn}}$$

Avec :

- $P_{\text{stat}}$  = Perte de charge de l'air due à son passage à travers la fente. Elle dépend de la nature de cette dernière (surface libre de passage du tissu grillagé) et de la vitesse de diffusion de l'air (ici 5,5 m/s)
- $P_{\text{dyn}}$  = Pression dynamique de l'air à son entrée dans la gaine (cf. Abaqués de sélection A à D) ici  $P_{\text{dyn}} = 28$  Pa